

Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme nach AGFW FW 309-1, FW 309-5 und FW 309-7 und Gebäudeenergiegesetz (GEG) für das Fernwärmenetz

„Malchow“

der

Stadtwerke Malchow

Straße der Jugend 2

17213 Malchow

Primärenergiefaktor $f_{P,FW}$ nach AGFW FW 309-1:2014
(§ 22 Absatz 2 GEG)

0,43

Emissionsfaktor $f_{CO_2,FW}$ nach AGFW FW 309-1: 2023
(Anlage 9 GEG)

37 g/kWh

Datenbasis:
umfasst Planungsdaten
gültig bis
erstmalig ausgestellt am
von

01.01.2014 bis 31.12.2016
nein
31.08.2027
01.09.2017
Matthias Kruse, Inros Lackner SE

neu ausgestellt am
(nach FW 309-7:2023, Abschnitt 7)
von

13.06.2023

Sabine Engel, TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG

Die Bescheinigung ist bei unveränderter Anlagenkonfiguration und gleichem Energieträgermix gemäß AGFW FW 309-7 bis zum 31.08.2027 gültig.

Nummer des Prüfberichtes: 8000685106 / 123ZGB023



Digital
unterschrieben von
Ehmke Tanja
Datum: 2023.06.13
17:05:22 +02'00'



Digital unterschrieben
von Engel Sabine
Datum: 2023.06.13
16:39:35 +02'00'

prüfende Sachverständige
(f_P -Gutachter-Nr.: FW 609 - 230)

TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG
Große Bahnstraße 31, 22525 Hamburg

TÜV®

TÜVNORDGROUP